

REGIONE PIEMONTE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI
SALBERTRAND

OGGETTO

PROGETTO ESECUTIVO
Lavori di completamento Capannone ricovero mezzi ACSEL
(Provvedimento Autorizzativo Unico n° 144 del 29/03/2017)



ACSEL s.p.a.

Stato legale ed amministrativo

ACSEL s.p.a. - con sede in viale dell'Industria, 21
10044 Vico D'uso - TO
Tel. +39 011 51 42 978 - Fax +39 011 51 99 233
segreteria@acsel.it - www.acsel.it

FIRMA
AMM. DELEGATO

FIRMA
R.U.P.

INDIRIZZO
S.S. 24 - Strada Vicinale delle Sagne

OGGETTO

RETE INTERNA IMPIANTI IDRAULICO, DI SCARICO E TERMICO

STUDIO DI PROGETTAZIONE
Ing. Roberto CIWARELLA

FIRMA E TIMBRO

Via Adriani n. 338
10044 Vico D'uso - TO
Tel. 011 5352570

REFERIMENTI CATASTALI
NCT Tg. 21 N. 9, 10, 15, 22, 28, 116, 29, 34, 35, 37, 43, 70, 45, 144, 263, 54, 41, 38, 26,
27, 271, 259, 28, 53, 57, 55, 58, 24, 25, 282, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 52

EMISSIONE:
Maggio 2017

REVISIONE:

SCALA ELABORATI
1:100 _ 1:50

NUM. ELAB. GRAFICI
13

TAVOLA

6B

PIANTA RETE ADDUZIONE IDRICA
SCALA 1:200

PIANTA RETE DI SCARICO
SCALA 1:100

PIANTA PIANO TERRENO IMPIANTO TERMICO
SCALA 1:100

MACCHINARI E ACCESSORI					
ID elemento	Locale	Riscaldamento (kW)	Raffreddamento (kW)	Dimensione (LxAlxP) (mm)	Note
UE 1	-	18.75	18.52	850x1380x330	110
UE 1	1/1	3.20	2.50	850x285x210	11
UE 2	1/2	3.87	3.52	570x214x570	17
UE 3	1/2	3.87	3.52	570x214x570	17
UE 4	1/4	3.20	2.50	850x285x210	17
UE 5	1/5	2.00	2.34	850x285x210	17
D1	-	-	-	298x160x432	5
D2	-	-	-	298x160x432	5

Tubazione collegamento unità
esterna con unità interna

Unità esterna

Box di distribuzione

Unità interna a parete

Estintore portatile (6 kg 21A BHC)

Tubazione scarico condensa

Torioni di estrazione

Unità interna a cassetta

Estintore cammello di tipo (30kg) per
fuochi delle classi "A", "B" e "C" di
capacità estinguente non inferiore a "B3"

Ext

Portata Max: 4900 mc/h

Peso: 32 kg

Lp Max (esp.): 60 dB(A)

Lp Max (scarico): 66 dB(A)

PIANTA BLOCCO UFFICI
RETE ADDUZIONE IDRICA SCALA 1:50

PIANTA BLOCCO UFFICI
RETE DI SCARICO SCALA 1:50